Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure Zulassungen von 1955 bis 1991

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET2-99227-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	22.03.1999, (04.06.1991)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s):	VK24N, VK24G
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	max. 22 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	...220 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	30 VA, 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-91226-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	04.06.1991, (04.06.1991)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	AKW24N
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	5 VA ... 60 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-90224-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Ritz Messwandler GmbH, A-4614 Marchtrenk
Fabrikant - Fabricant: ..... RITZ Messwandler GmbH, A-4614 Marchtrenk
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 21.08.1990, (21.08.1990)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): GSZS20
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 10 kV... 22 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V, 110 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 25 VA ... 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-90223-00**
Antragsteller- Requérant:	Armin Zürcher AG, Adliswil
Fabrikant - Fabricant:	RITZ Messwandler GmbH, A-4614 Marchtrenk
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	13.03.1990, (24.10.1989)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	EGSWS10, EGSWS20, GSWS10, GSWS20
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...1500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	5 VA, 10 VA, 15 VA, 30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-89222-01**
Antragsteller- Requérant:	ABB Mittelspannungstechnik AG, Zürich
Fabrikant - Fabricant:	Wandler- und Transformatoren-Werk, Wirges
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	08.08.1989, (30.03.2001)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	EASS12-01...09, EASS24-01...09
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	Kleine Dimensionsanpassungen, neue Typenbezeichnung: EASS 24/180 d/4.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-89222-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Mittelspannungstechnik AG, Zürich
Fabrikant - Fabricant:	Wandler- und Transformatoren-Werk, Wirges
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	08.08.1989, (08.08.1989)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	EASS12-01...09, EASS24-01...09
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-88221-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Rozner Walter, Ingenieurbüro , 3613 Steffisburg
Fabrikant - Fabricant: ..... MWB GmbH, Bamberg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 03.03.1988, (03.03.1988)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): UNZ30
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 20 kV...30 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V, 110 V, 120 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 100 VA, 50 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-88220-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Rozner Walter, Ingenieurbüro , 3613 Steffisburg
Fabrikant - Fabricant: ..... MWB GmbH, Bamberg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 03.03.1988, (03.03.1988)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): REL20
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 20/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V, 110/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 50 VA, 15 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-88219-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Rozner Walter, Ingenieurbüro , 3613 Steffisburg
Fabrikant - Fabricant: ..... MWB GmbH, Bamberg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 03.03.1988, (03.03.1988)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): UNE30
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 20/√3 kV...30/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V, 110/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 100 VA, 50 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-87218-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Merlin Gérin AG, Othmarsingen
Fabrikant - Fabricant: ..... Merlin Gérin, Grenoble
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 08.05.1987, (08.05.1987)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... RTC/B
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 16 kV, 20 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V, 110 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 50 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-88218-00**
Antragsteller- Requérant:	Rozner Walter, Ingenieurbüro , 3613 Steffisburg
Fabrikant - Fabricant:	MWB GmbH, Bamberg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	03.03.1988, (03.03.1988)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	AN36/250d/2...f/2
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-86217-00**
Antragsteller- Requérant:	Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant:	AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.04.1986, (14.04.1986)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	IS12B, IS12C, IS12D, IS24C, IS24D
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...1250 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	5 VA, 10 VA, 15 VA, 30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-95216-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Fabbri SA, Canobbio-Lugano
Fabrikant - Fabricant: ..... Istrumenti di misura, Monza
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 10.07.1995, (10.07.1995)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): VSR24D
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 16 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V, 110 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 20 VA ... 120 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-84215-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.02.1984, (20.02.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Loch-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	AKZ
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100 A...2300 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	1...60 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	Teilbarer Wandler
	Transformateur divisible

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-13214-03**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.12.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	08.12.2023
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	BD##-##
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	1 VA, 5 VA, 10 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-13214-02**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	10.10.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	BD##-##
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	1 VA, 5 VA, 10 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-84214-01**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.02.1984, (10.06.2005)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	BD-24d, BD-24g, BD-24i, BD-24dU, BD-24gU, BD-24iU
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	1 VA, 5 VA, 10 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-84214-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Arteche Bilbao
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.02.1984, (20.02.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	BD-24d, BD-24g, BD-24i, BD-24dU, BD-24gU, BD-24iU
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	1 VA, 5 VA, 10 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-80213-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 11.09.1980, (11.09.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Zwischenstromwandler, transformateur de courant adapteur
Typ(en) - Type(s): TD1
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 1 A...10 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 1 VA, 5 VA, 10 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-80212-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.10.1980, (14.10.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Aufsteck-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	ATL-R
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	max. 10 kA
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-84212-00**
Antragsteller- Requérant:	Fabbri SA, Canobbio-Lugano
Fabrikant - Fabricant:	Istrumenti di misura, Monza
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	06.12.1984, (06.12.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	ASR24E
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10 A...600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	30 VA, 20 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET2-13211-04**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.12.2013, (22.08.2014)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	08.12.2023
Anwendung - Application:	Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s):	WD##-##
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	11kV...24 kV, 5 kV...24 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100 V ... 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	geänderte Mechanik
	méchaniquement modifié

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-13211-03**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 09.12.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 08.12.2023
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... WD##-##
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11kV...24 kV, 5 kV...24 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V ... 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-13211-02**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 09.10.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... WD##-##
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11kV...24 kV, 5 kV...24 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V ... 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-84211-01**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 20.02.1984, (18.05.1993)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): WD-24l, WD-24n, WD-24m
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11kV...24 kV, 5 kV...24 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V ... 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-80211-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.10.1980, (14.10.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Aufsteck-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	ATE12, ATE24, ATE36, ATE52
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100 A...2500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-84211-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 20.02.1984, (20.02.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): WD-24l, WD-24n
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11 kV...24 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V ... 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-13210-03**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 09.12.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 08.12.2023
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... VD##-##
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11/√3 kV...24 /√3 kV, 5/√3 kV...24/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-13210-02**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Holding AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 09.10.2013, (09.10.2013)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... VD##-##
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11/√3 kV...24 /√3 kV, 5/√3 kV...24/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-84210-01**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 20.02.1984, (18.05.1993)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): VD-24m
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11/√3 kV...24 /√3 kV, 5/√3 kV...24/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-80210-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.10.1980, (14.10.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	AKW12C, AKW24C, AKW24K, AKW24D, AKW24L, AKW24H, AKW24R, AKW36R, AKWF36
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10 A...1250 A, 10 A...1600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	45 VA ... 60 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5, 0,2S, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET1-84210-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 20.02.1984, (20.02.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): VD-24l, VD-24n
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 11/√3 kV...24 /√3 kV, 5/√3 kV...24/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-79209-00**
Antragsteller- Requérant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 15.11.1979, (15.11.1979)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Zwischenstromwandler, transformateur de courant adapteur
Typ(en) - Type(s): WI14ZG, WI18ZG, WI23ZG, WI27ZG, WI30ZG
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... max. 12,5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: .... 12,5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-88208-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant: ..... Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 13.08.1988, (07.03.1979)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... AKE, AKE-A, AKE-B, AKL, AKL-A, AKL-B
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 100 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 5 VA, 10 VA, 30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-78207-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Fabrikant - Fabricant: ..... Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 17.04.1978, (17.04.1978)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... WSS
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 300 A ...1500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 20 VA ... 60 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-80206-01**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.10.1980, (20.02.1984)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s):	VKE12M, VKE24C, VKE24S, VKE24L, VKE24M, VKE24G, VKE36, VKE52, VKFE36
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	max. 48/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100/√3 V ...220/ √3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA ...180 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-78206-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	30.03.1978, (30.03.1978)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Summen-Stromwandler, transformateur de courant sommateur
Typ(en) - Type(s):	TKB1.2, TKB1.6
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1 A, 5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 15 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-80206-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.10.1980, (14.10.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s):	VKE12M, VKE24C, VKE24S, VKE24L, VKE24M, VKE24G, VKE36, VKE52, VKFE36
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	max. 48/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100/√3 V ...220/ √3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA ...180 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-77205-00**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	Balteau SA, Belgien
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	12.12.1977, (12.12.1977)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	NKP24, NKP36, NKR24, NKR36, SKG12, RKD 12, RKD 24, RKF 12, RKF 24
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 15 VA, 20 VA, 30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-80205-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant: ..... Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 14.10.1980, (14.10.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): VK12M, VK24, VK24C, VK24S, VK36
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... max. 33 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V ... 220 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 30 VA, 60 VA, 120 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,1, 0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-79204-01**
Antragsteller- Requérant: ..... Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant: ..... AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 15.11.1979, (21.08.1987)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): K30, K40
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 100 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 5 VA ...15 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-76204-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant: ..... AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 31.08.1976, (31.08.1976)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): K3, K4, K30, K40
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 100 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... 5 VA ...15 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET2-79204-00**
Antragsteller- Requérant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Fabrikant - Fabricant:	Moser-Glaser & Co. AG, Muttenz
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	15.11.1979, (15.11.1979)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s):	VAT-G, VAT-L30/40/50/80/100, VAT-P56/85/105, VT-G, VT-L30/40/50/80/100, VT-P56/85/105
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100 V, 1200 V
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100 V, 200 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-76203-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.07.1976, (09.07.1976)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	GJ12a, GJ12b, GJ12c, GJ12aU, GJ12bU, GJ12cU, GJ24a, GJ24b, GJ24c, GJ24aU, GJ24bU, GJ24cU
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...1500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET2-78203-00**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	Balteau SA, Belgien
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	23.05.1978, (23.05.1978)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Spannungswandler, transformateur de tension type support
Typ(en) - Type(s):	VKM12, VKP12, VKM24, VKM36, VIP24
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	2 kV...35 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100 V, 110 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 10(25) VA, 10...30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-77202-01**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	Balteau SA, Belgien
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	12.12.1977, (23.05.1978)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Spannungswandler, transformateur de tension type support
Typ(en) - Type(s):	UKM12, UKM24
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	2/√3 kV...11/√3 kV, 5/√3 kV...12/√3 kV, 10/√3 kV...22/√3 kV, 25/√3 kV...33/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100/√3 V, 110/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 10(20) VA, 10VA...25 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-76202-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	27.03.1976, (27.03.1976)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	ASQ 0.6
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	200 A...50 kA
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-77202-00**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	Balteau SA, Belgien
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	12.12.1977, (12.12.1977)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Spannungswandler, transformateur de tension type support
Typ(en) - Type(s):	UKP12, UIP24, UKM36
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	2/√3 kV...11/√3 kV, 5/√3 kV...12/√3 kV, 10/√3 kV...22/√3 kV, 25/√3 kV...33/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100/√3 V, 110/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 10(20) VA, 10VA...25 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-76201-03**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.07.1976, (27.06.2000)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Aufsteck-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	TGE3
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	800 A...3000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	15 VA, 30 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-76201-02**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.07.1976, (28.11.1995)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Aufsteck-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	TGH1, TGK1
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	500 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 5 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-75201-01**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	27.11.1975, (26.04.1994)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Aufsteck-Stromwandler, transformateur de courant pour traversée
Typ(en) - Type(s):	TGC3
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	500 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 5 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-76201-01**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.07.1976, (09.07.1976)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Spannungswandler, transformateur de tension type support
Typ(en) - Type(s):	U12a, U24a, K12a, K24a
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	3 kV...11 kV, 12 kV...22 kV, 3/√3 kV...11/√3 kV, 12/√3 kV...22/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100 V...200 V, 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-75201-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	27.11.1975, (27.11.1975)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	TCH1, TCK1, TGC1, TGD1, TGE1, TGE3, TGF1, TGH1, TGK1
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	20 A...200 A, 100 A, 150 A, 200 A, 250 A...600 A, 250 A...800 A, 300 A...800 A, 750 A...1600 A, 2000 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	10 VA, 15 VA, 10(5 VA), 15(7,5 VA), 30 (15 VA)
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET1-76201-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.07.1976, (09.07.1976)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Spannungswandler, transformateur de tension type support
Typ(en) - Type(s):	U12a, U24a, K12a, K24a
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	einpolig isoliert, mis à la terre
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	3 kV...11 kV, 12 kV...22 kV, 3/√3 kV...11/√3 kV, 12/√3 kV...22/√3 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	100 V...200 V, 100/√3 V ... 200/√3 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-80138-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	09.06.1980, (09.06.1980)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	ABB, ACB, ADB, AFB
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	30 A....2500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-73137-00**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	30.11.1973, (30.11.1973)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	BW1
Isolationsart - Matière isolant:	SF6, SF6
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Gekapselt SF6, encapsulées et isolées au SF6
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	50 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-72136-00**
Antragsteller- Requérant:	Carl Maier & Cie, Schaffhausen
Fabrikant - Fabricant:	Merlin Gérin, Grenoble
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	13.05.1972, (13.05.1972)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	TCR3
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10-20 A...300-600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-72135-00**
Antragsteller- Requérant:	Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant:	MWB GmbH, Bamberg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	13.05.1972, (13.05.1972)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	SIL 20/3
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...1600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-71134-00**
Antragsteller- Requérant:	Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant:	AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	23.09.1971, (23.09.1971)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	LY10, LY10a, LY10c, SYE10a, SYE10c, SYE20a, SYE20c
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5...1250 A, 5-10...300-600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-71133-00**
Antragsteller- Requérant:	Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant:	AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	23.09.1971, (23.09.1971)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	SY10a, SY10c, SY10d, SYS20a, SY20a, SYS20c, SYS20d
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5...1250 A, 5-10...600-1200 A, 5-10-20...200-400-800 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-71132-00**
Antragsteller- Requérant:	Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant:	AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	23.09.1971, (23.09.1971)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	Z3, K3, K4, A5
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	200...600 A, 100...750 A, 200...1000 A, 200...1200 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-71131-00**
Antragsteller- Requérant:	Elektron AG, 8804 Au
Fabrikant - Fabricant:	AEG Kondensatoren und Wandler GmbH, 10553 Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	23.09.1971, (23.09.1971)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	WK3, WA4
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5...250 A, 100...300 A, 5...1200 A, 5-10 A...600-1200 A, 5-10-20 A...200-400-600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-72130-00**
Antragsteller- Requérant:	Armin Zürcher AG, Adliswil
Fabrikant - Fabricant:	RITZ Messwandler GmbH, D-20243 Hamburg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	13.05.1972, (13.05.1972)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	GSW 20, GWS20
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	5 A...1200 A, 5-10 A...600-1200 A, 5-10-20 A...200-400-600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-67129-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	02.12.1967, (02.12.1967)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	TS, TD, TAS, TAD
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	600 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-67128-00**
Antragsteller- Requérant:	Armin Zürcher AG, Adliswil
Fabrikant - Fabricant:	RITZ Messwandler GmbH, A-4614 Marchtrenk
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	03.01.1967, (03.01.1967)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	KSW73, KSS73
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	50...200 A, 100...800 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-74128-00**
Antragsteller- Requérant:	Siemens-Albis AG, Zürich
Fabrikant - Fabricant:	RITZ Messwandler GmbH, D-20243 Hamburg
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	10.04.1974, (10.04.1974)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s):	KSO73, .74, .84, .85, .105, .161, .162, .361, .381, .311, .882, .812, .822; KSS74, .85, .84, .104, .105, .161, .152, .162, .361, .352, .381, .362, .311, .382, .882, .862, .812
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100...800A, 200...1000A, 100...1000A, 150...1200A, 250...1500A, 600...1500A, 250...2000A, 500...2000
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-67127-00**
Antragsteller- Requérant:	Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Fabrikant - Fabricant:	Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	03.01.1967, (03.01.1967)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	Sts
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1000 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-64126-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Landis & Gyr AG, Zug
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.05.1964, (05.11.1963)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Summen-Stromwandler, transformateur de courant sommateur
Typ(en) - Type(s):	TKB1
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1 A, 5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-56101-01**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 28.12.1956, (20.05.1964)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... EJOF 24,36,52,72
Isolationsart - Matière isolant: ..... Oel, huile
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 20 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET2-56101-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 28.12.1956, (28.12.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Spannungswandler, transformateur de tension
Typ(en) - Type(s): ..... EJM 20,30,60
Isolationsart - Matière isolant: ..... Oel, huile
Ausführung - Modèle: ..... zweipolig isoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 20 kV, 30 kV, 60 kV
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 100 V
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-64100-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.05.1964, (20.05.1964)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	GQ,GQD,GQG,GQK AKQ...
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1000...15'000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-62099-00**
Antragsteller- Requérant:	Siemens Elektrizitätserzeugnisse AG, Zürich
Fabrikant - Fabricant:	Siemens-Schuckert-Werke, Berlin
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	19.02.1962, (19.02.1962)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	J60, J61
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	20 A-200 A, 300 A-1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-62098-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Camille Bauer AG, Basel
Fabrikant - Fabricant: ..... Purrmann & Herr G.m.b.H. Düsseldorf
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 19.02.1962, (19.02.1962)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): R712w,s,p
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 5 A-300 A, 200 A-1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-61097-00**
Antragsteller- Requérant:	Müller-Barbieri AG, Wettswil a.A. Zürich
Fabrikant - Fabricant:	Müller-Barbieri AG, Wettswil a.A. Zürich
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.02.1961, (20.02.1961)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Summen-Stromwandler, transformateur de courant sommateur
Typ(en) - Type(s):	TA
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1 A, 5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-60096-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 19.09.1960, (19.09.1960)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... JK 0.5, JKO 0.5
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 10 A...150 A, 200 A...2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-60095-00**
Antragsteller- Requérant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 19.09.1960, (19.09.1960)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... R 1.1, RS 1.1, RD 1.1, S 1.1, SW 1.1, SS 1.1, SD 1.1
Isolationsart - Matière isolant: ..... ,
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 0.2 A-10 A, 100 A-600 A, 15 A-400 A, 100 A-1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-64094-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	30.01.1964, (30.01.1964)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	GIT 7.2 k2, GIT 12 k1, GIT 12 k2, GIT 12 k3, GIT 17.5 k2
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10 A...1200 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-59093-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	20.02.1959, (20.02.1959)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	JK12, JK24
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	10 A...1000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-58092-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	14.06.1958, (14.06.1958)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	JL0,5
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	max. 500 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-57091-00**
Antragsteller- Requérant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 14.09.1957, (14.09.1957)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): T1,1
Isolationsart - Matière isolant: ..... ,
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... max. 10 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-57090-00**
Antragsteller- Requérant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant:	ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	06.05.1957, (06.05.1957)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s):	Tb05
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	h: 2 A...250 A, i: 300 A,400 A, k: 500 A,600 A, m: 750 A,1000 A, n: 1250 A, 1500 A, nc: 2000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 2 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-56089-03**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	25.10.1956, (08.10.2001)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s):	JKS, JKS-L, JKS-S, JKS-G, JK, JK-G
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	0,72 kV
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	max. 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	Primärstrombereich erweitert, Typenbezeichnung modifiziert

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-56089-02**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	25.10.1956, (13.04.2000)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s):	JKS, JKS-L, JKS-S, JKS-G, JK, JK-G
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	0,72 kV
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	100 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	max. 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires:	Primärstrombereich erweitert, Typenbezeichnung modifiziert

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-56089-01**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 25.10.1956, (11.06.1968)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... JKS, JKS-L, JKS-S, JKS-G, JK, JK-G
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: ..... 0,72 kV
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 100 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... max. 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: ..... Primärstrombereich erweitert

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-56089-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant: ..... Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 25.10.1956, (25.10.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... JKS, JKS-L, JKS-S, JKS-G, JK, JK-G
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume/Freiluft, Installations à l'intérieur/.. à l'air libre
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: ..... 0,72 kV
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 100 A...4000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: ..... max. 100 VA
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,2, 0,5, 0,5S
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-56088-00**
Antragsteller- Requérant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Fabrikant - Fabricant:	Pfiffner Messwandler AG, 5042 Hirschthal
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	25.10.1956, (25.10.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Summen-Stromwandler, transformateur de courant sommateur
Typ(en) - Type(s):	SW
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1 A, 5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-56087-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Landis & Gyr AG, Zug
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	22.08.1956, (22.08.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Summen-Stromwandler, transformateur de courant sommateur
Typ(en) - Type(s):	TKA 1 u. 2
Isolationsart - Matière isolant:	,
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	1 A, 5 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-56086-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Sprecher & Schuh AG, Aarau
Fabrikant - Fabricant: ..... Sprecher & Schuh AG, Aarau
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 06.07.1956, (06.07.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): WIF109
Isolationsart - Matière isolant: ..... Oel, huile
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: .....
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: .....
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-56085-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Landis & Gyr AG, Zug
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	06.07.1956, (06.07.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Schienen-Stromwandler, transformateur de courant à barre incorporée
Typ(en) - Type(s):	TGA 1.1 / TGB 1.1
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	700 A...1500 A / 2000 A...3000 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-56084-00**
Antragsteller- Requérant: ..... Trüb, Täuber & Cie., Zürich
Fabrikant - Fabricant: ..... Trüb, Täuber & Cie., Zürich
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 18.02.1956, (18.02.1956)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): JLS4
Isolationsart - Matière isolant: ..... ,
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: ..... 80 A...600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: ..... 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-55083-00**
Antragsteller- Requérant:	Landis & Gyr AG, Zug
Fabrikant - Fabricant:	Landis & Gyr AG, Zug
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	25.10.1955, (25.10.1955)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Wickel-Stromwandler, transformateur de courant à primaire bobiné
Typ(en) - Type(s):	TCB1.1
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	40 A...800 A, 5 A...30 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	1 A, 5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,2, 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-55082-00**
Antragsteller- Requérant:	E. Haefely & Cie AG, Basel
Fabrikant - Fabricant:	E. Haefely & Cie AG, Basel
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	25.10.1955, (25.10.1955)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s):	PSWB 10,20,30; PSWBL 10,20,30; PSWBD 10,20,30; PSWBZ 10,20,30; PSWBLZ 10,20,30; PSWA 10,20,30; PSWAL 10,20,3; PSWAD 10,20,30; PSWAZ 10,20,30; PSWALZ 10,20,30; PSWADZ 10,20,30
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Stand am - Etat le: 23.10.2014

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre:	**CH-ET4-55081-00**
Antragsteller- Requérant:	Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Fabrikant - Fabricant:	Rauscher & Stoecklin AG, Sissach
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation:	22.07.1955, (22.07.1955)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au:	30.10.2016
Anwendung - Application:	Stützer-Stromwandler, transformateur de courant type support
Typ(en) - Type(s):	StG 10,20; StGD 10,20
Isolationsart - Matière isolant:	Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle:	vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage:	Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m:	
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire:	50 A...600 A
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.:	5 A
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée:	
Klasse(n) - Classe(s) de précision:	0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires:	

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizera

Eidgenössisches Institut für Metrologie METAS

Zur Eichung zugelassenes Messmittel

Instrument de mesure admis à la vérification

Messwandler - Transformateurs de mesure

Ordnungsnummer - Numéro d'ordre: **CH-ET4-55080-00**
Antragsteller- Requérant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Fabrikant - Fabricant: ..... ABB Brown Boveri & Cie AG, Baden
Zulassungsdatum (Publikation) - Date de l'approbation: 22.04.1955, (22.04.1955)
Zulassung gültig bis - Approbation valable jusqu'au: 30.10.2016
Anwendung - Application: ..... Stromwandler, transformateur de courant
Typ(en) - Type(s): ..... TMR 45,60; TMHR 45,60, TMBR 52,72.5
Isolationsart - Matière isolant: ..... Giessharz, résine synthétique
Ausführung - Modèle: ..... vollisoliert, Isolation totale
Aufstellung - Montage: ..... Innenräume, Installations à l'intérieur
Betriebsspannung U_m - Tension de service U_m: .....
Prim. Messgrösse - Grandeur de mesure primaire: .....
Sekund. Messgrösse - Grandeur de mesure second.: .....
Bemessungsleistung - Puissance de sortie assignée: .....
Klasse(n) - Classe(s) de précision: 0,5
Zusatzangaben - Données complémentaires: .....